



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ УПРАВ-
ЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО-АЛАНИЯ**

(362020, г. Владикавказ, ул. Островского, 33, тел. /факс +7(8672) 70-70-28, e-mail: ugpn-rso@rambler.ru,
номер телефона доверия МЧС России +7 (499) 216-99-99; телефон доверия ЮРЦ МЧС России +7 (863) 240-66-10,
8 (800)700-81-12; телефон доверия ГУ МЧС России по РСО – Алания +7(8672) 75-84-32)

Отдел надзорной деятельности по Моздокскому району
(РФ, 363755, РСО – Алания, г. Моздок, ул. Железнодорожная, 8, тел. /факс +7(86736) 2-70-02)

Предписание № 38/1/46
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя

средняя общеобразовательная школа № 2 им.А.С.Пушкина г. Моздока

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Республики Северная Осетия – Алания

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Моздокского района по пожарному надзору № 38 от «20» марта 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период "04" апреля 2017 г. с 13 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин. и "11" апреля с 09 час. 00 мин. по 12 час. 2017 г. проведена плановая проверка инспектором ОНД по Моздокскому району лейтенантом вн. службы Котиковой К.Н. помещений и территории Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - средняя общеобразовательная школа № 2 им.А.С.Пушкина г. Моздока Республики Северная Осетия Алания, расположенного по адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Форштадская 37. (должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) совместно с Директором МБОУ СОШ № 2 им.А.С.Пушкина г. Моздока Молодых В.Н. (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Каждый этаж левого крыла обеспечить эвакуационными выходами в соответствии с требованиями нормативных документов	(ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 ФЗ № 123; ст. 46, ФЗ №184 ; ч. 4, ст.4 ФЗ № 117 ; п. 1.19 СНиП 2. 08.02-89*	24.04.2018г.	

2.	Двери кладовых, хозяйственных помещений оборудовать дверьми с пределом огнестойкости не менее 0,6 ч	(ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 ФЗ № 123; ст. 46, ФЗ №184; ч. 4, ст.4 ФЗ № 117; п. 1.82 СНИП 2.08.02-89*	24.04.2018г	
3.	Смонтировать ограждение по всему периметру кровли в соответствии с ГОСТ 25772	(ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 ФЗ № 123; ст. 46, ФЗ №184 ; ч. 4, ст.4 ФЗ № 117; п. 8.11 СНИП 21-01-97*	24.04.2018г	
4.	Сведения в разделе III декларации пожарной безопасности регистрационный № 90 230 501 - ТО - 302 от 11.02.2015г указать достоверными и в полном объеме	(ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 ФЗ № 123; ст. 46, ФЗ №184; ч. 4, ст.4 ФЗ № 117; п. 4 ст. 64 ФЗ № 123	24.04.2018г	
5.	Произвести огнезащитную обработку (пропитку) с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки).	ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6. N 123-ФЗ ; п. 21 ППР РФ N 390	24.04.2018г	
6.	Предусмотреть ограждения с перилами в подвальном помещении при высоте лестниц более 45 см .	ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 N 123-ФЗ; ст. 46. N 184-ФЗ ; п. 6.28* СНИП 21-01-97*	24.04.2018г	
7.	Организовать проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний	ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 N 123-ФЗ; п. 24 ППР РФ N 390	24.04.2018г	
8.	Оборудовать в подвальном помещении электросветильник защитным плафоном.	ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 ФЗ №123; п. 42 «в» ППР РФ. N 390	24.04.2018г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД по Моздокскому району

Котикова К.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


«14» 04 2017 г.



(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получила:



(подпись)

«14» 04 2017 г.

Директор Молодых В.Н.

(должность, фамилия, инициалы)