



15230061000206320888



МЧС РОССИИ

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО-АЛАНИЯ**

(362045, г. Владикавказ, ул. Международная, 1, тел. /факс +7(8672) 70-70-28, e-mail: 15.mchs@rso-a.ru,

номер телефона доверия МЧС России +7 (495) 400-99-99; телефон доверия ГУМЧС России по РСО – Алания +7(8672) 25-84-32)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому району (РФ, 363755, РСО – Алания, г.

Моздок, ул. Железнодорожная, 8, тел. /факс +7(86736) 2-70-02) e-mail: ond_mozdok@15.mchs.gov.ru

Лист профилактической беседы № 33

1. Дата фактического проведения профилактического визита 09 июня 2023
2. Профилактический визит зарегистрирован в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 31 мая 2023 г. № 15230061000206320888
3. Профилактический визит проведен в рамках федерального государственного пожарного надзора:
инспектором ОНД и ПР по Моздокскому району УНД И ПР ГУ МЧС России по РСО-Алания старшим лейтенантом внутренней службы Жуковой Натальей Сергеевной
4. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – средняя общеобразовательная школа № 2 им. А.С. Пушкина г. Моздока Республики Северная Осетия-Алания
5. Профилактический визит был проведен по адресу (местоположению): РСО-Алания, г. Моздок, ул. Форштадская 37
6. Официальный представитель контролируемого лица при проведении профилактического визита
7. - законный представитель Молодых Валентина Николаевна
(ФИО, должность с кем проведена беседа)
8. Тип профилактического визита – плановый
9. Обязательность профилактического визита: Да/Нет
10. Форма проведения профилактического визита по месту осуществления деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – средняя общеобразовательная школа № 2 им. А.С. Пушкина г. Моздока Республики Северная Осетия-Алания, расположенного по адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Форштадская 37

(по месту осуществления деятельности контролируемого лица (указывается адрес), либо с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи)

11. При проведении профилактического визита осуществлен/не осуществлен сбор сведений, необходимых для отнесения объекта контроля к категориям риска - Да/Нет

12. Дата и способ уведомления контролируемого лица о проведении профилактического визита - Уведомление в электронном виде направлено: 31 мая 2023 г 15 часов 45 мин на эл. почту: mozdok2school@yandex.ru

(заказное письмо с уведомлением, вручено законному представителю, электронной почтой, через канцелярию, посредством ЕПГУ)

13. Дата уведомления об отказе в проведении профилактического визита от контролируемого лица не поступало

(дата, поступало/не поступало)

В ходе профилактического визита контролируемое лицо проинформировано о выявленных нарушениях при визуальном осмотре, а именно:

1. Каждый этаж левого крыла не обеспечен эвакуационными выходами в соответствии с требованиями нормативных документов (ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46, ФЗ №184 «О техническом регулировании»; ч. 4, ст.4 ФЗ № 117 «О внесении изменений в федеральный закон Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1.19 СНИП 2. 08.02-89* «Общественные здания и сооружения»)

2. Двери кладовых, хозяйственных помещений не имеют предел огнестойкости не менее 0,6 ч (ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46, ФЗ №184 «О техническом регулировании»; ч. 4, ст.4 ФЗ № 117 «О внесении изменений в федеральный закон Технический регламент о требованиях пожарной безопасности »; п. 1.82 СНИП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»)

3. Не смонтировали ограждение по всему периметру кровли в соответствии с ГОСТ 25772 (ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46, ФЗ №184 «О техническом регулировании»; ч. 4, ст.4 ФЗ № 117 «О внесении изменений в федеральный закон Технический регламент о требованиях пожарной безопасности »; п. 8.11 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)

4. Не организовано проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний. (ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 17 «б» Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации")

5. В зданиях МБОУ СОШ допускается применение материалов для отделки полов с неизвестными показателями пожарной опасности (сертификат не предоставлен) (ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", п. 6.25* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)

6. В зданиях МБОУ СОШ допускается применение материалов для отделки стен с неизвестными показателями пожарной опасности (сертификат не представлен) (ст.46 ФЗ № 184 «О техническом регулировании»; ч.4 ст.4 ФЗ № 117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности»»; п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)

7. Не осуществлена проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты. При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год. (п. 13 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

Инспектор ОНД и ПР по Моздокскому району

УНД и ПР Главного управления

старший лейтенант внутренней службы Жукова Н.С.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица,
проводившего профилактическую беседу)

(подпись)



Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица с листом профилактической беседы

С листом профилактической беседы ознакомлен(а), копию получил(а):

(дата, подпись, фамилия, инициалы контролируемого лица или его представителя)

Лист профилактической беседы в электронном виде направлен:

(дата, время, адрес электронной почты)



15230061000206320888

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код*

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры*



МЧС РОССИИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО-АЛАНИЯ

(362045, г. Владикавказ, ул. Международная, 1, тел. /факс +7(8672) 70-75-85, e-mail: 15.mchs@rso-a.ru,
номер телефона доверия МЧС России +7 (495) 400-99-99; телефон доверия ГУМЧС России по РСО – Алалия +7(8672) 25-84-32)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому району
(РФ, 363755, РСО – Алалия, г. Моздок, ул. Железнодорожная, 8, тел. /факс +7(86736) 2-70-02) e-mail: ond_mozdok@15.mchs.gov.ru

Предписание об устранении нарушений

обязательных требований пожарной безопасности №2306/111-15/2/ПР

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению - средней общеобразовательной школы № 2 им. А.С. Пушкина г. Моздока Республики Северная Осетия-Алалия

(указывается контрольное лицо, в отношении которого проводилось контроль(надзорное) мероприятие)

Во исполнение п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в рамках программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области пожарной безопасности при осуществлении федерального государственного пожарного надзора органами государственного пожарного надзора на 2023 год, в период « 09 » июня 2023 г., с 10 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. инспектором ОНД и ПР по Моздокскому району УНД и ПР ГУ МЧС России РСО-Алалия старшим лейтенантом внутренней службы Жуковой Натальей Сергеевной (должность, фамилия, имя отчества (при наличии), звание должностного лица(лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора) проведен профилактический визит по программе профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области пожарной безопасности при осуществлении федерального государственного пожарного надзора органами государственного пожарного надзора на 2023 год

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор МБОУ СОШ № 2 им. А.С. Пушкина г. Моздока Молодых Валентина Николаевна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 «248 - ФЗ «О

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Каждый этаж левого крыла обеспечить эвакуационными выходами в соответствии с требованиями нормативных документов	ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 ФЗ № 123; ст. 46, ФЗ №184 ; ч. 4, ст.4 ФЗ № 117 ; п. 1.19 СНИП 2. 08.02-89*	05.02.2024	
2.	Двери кладовых, хозяйственных помещений оборудовать дверьми с пределом огнестойкости не менее 0,6 ч	ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 ФЗ № 123; ст. 46, ФЗ №184; ч. 4, ст.4 ФЗ № 117; п. 1.82 СНИП 2.08.02-89*	05.02.2024	
3.	Смонтировать ограждение по всему периметру кровли в соответствии с ГОСТ 25772	ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 ФЗ № 123; ст. 46, ФЗ №184 ; ч. 4, ст.4 ФЗ № 117; п. 8.11 СНИП 21-01-97*	05.02.2024	
4.	Организовать проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний	п. 17 «б» Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации	05.02.2024	
5.	Не допускать применение материалов для отделки полов с неизвестными показателями пожарной опасности	ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 ФЗ N 123; ст. 46 ФЗ N 184-ФЗ; п. 6.25* СНИП 21-01-97*	05.02.2024	
6.	Не допускать применение материалов для отделки стен с неизвестными показателями пожарной опасности	ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 ФЗ N 123; ст. 46 ФЗ N 184-ФЗ; п. 6.25* СНИП 21-01-97*	05.02.2024	
7.	Осуществить проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных	п. 13 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	05.02.2024	

<p>работ. Указанная документация хранится на объекте защиты. При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год.</p>			
--	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Подпись лица, проводившего проверку:

Инспектор ОНД и ПР по Моздокскому району
УНД и ПР Главного управления
старший лейтенант внутренней службы Жукова Н.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«14» июня 2023 г.

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил(а):

Директор Молодых В.Н.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

14 июня 2023 г.

(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 29506604513842569967847282462287250401048067713

Владелец Молодых Валентина Николаевна

Действителен с 13.03.2023 по 12.03.2024